

GMINA SZYDLÓW
28-225 Szydłów, ul. Rynek 2
NIP 866 16 08 398
(5)

PSBA Przemysław Sokołowski
Biuro Architektoniczne
ul. Niecała 8/9
25-305 Kielce

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2019 roku, Gmina Szydłów wyraża zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do projektowanego budynku toalet publicznych na dz. nr 356/2 położonych w miejscowości Szydłów, ul. Krakowska.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:

1. Opracować projekt techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
2. Dokonać zgłoszenia budowy w Urzędzie Gminy w Szydłowie.
3. Przedłużenie sieci wodociągowej dla celów przeciwpożarowych od sieci Ø 100 PCV na dz. nr 584 na wys.dz. 673 z rur PE Ø 90, po włączeniu zamontować zasuwę odcinającą, przejście pod drogą gminną w rurze osłonowej do dz. 356/2.
4. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE Ø40 mm i włączyć do projektowanego odcinka sieci wodociągowej Ø 90 PE na dz. 356/2.
 - włączenie do sieci dokonać poprzez nawiertkę typu IMER z zasuwą odcinającą i żeliwną skrzynką uliczną.
 - zakończenie odcinka przyłącza wodomierzem wraz z odcinającymi zaworami żeliwnymi grzybkowymi z wymienną głowicą, zaworem czerpalskim i zaworem zwrotnym antyskażeniowym w projektowanym budynku toalet na dz. 356/2.
5. Montaż i lokalizacja hydrantu przeciwpożarowego zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi.
6. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PCV Ø 160 mm
 - montaż studni kanalizacyjnej na dz. nr 356/2
 - montaż studni na załamaniu ciągu przyłącza kanalizacji
 - wpięcie do studni kanalizacji sanitarnej ks 250 PP zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 584 o rzędnych 230.58/228.58
 - z uwagi na różnicę terenu być może będzie konieczne wykonanie przepompowni ścieków

Projekt winien odpowiadać warunkom zawartym w rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27.04.1995 r. (Dz. U.1995.25.133)

Projekt należy uzgodnić branżowo w tutejszym Urzędzie Gminy.

Warunki ważne są dwa lata od daty wydania.

Przyłącza muszą być wykonane przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych.

Przystąpienie do użytkowania wykonanego przyłącza może nastąpić po dokonanych odbiorze oraz wykonaniu inwentaryzacji przyłącza przez geodetę uprawnionego i dostarczeniu inwentaryzacji do Urzędu Gminy w Szydłowie.

Otrzymują:

1 × adresat

1 × a/a

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW
Andrzej Tuz