

## Wyniki ogólne

### Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	19
Ilość działek ZW i CW	44
w tym	
Ilość działek wody zimnej	31
Ilość działek wody ciepłej	13
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	0
Ilość działek cyrkulacyjnych	0
Całkowita długość rurociągów	49,5 m
w tym ZW	30,5 m
w tym CW	19,0 m
w tym cyrkulacyjnych	0,0 m
Całkowita pojemność rurociągów	11,8 dm <sup>3</sup>
w tym ZW	8,8 dm <sup>3</sup>
w tym CW	3,1 dm <sup>3</sup>
w tym cyrkulacyjnych	0,0 dm <sup>3</sup>
Norma obliczeń wodociągu	PN-92/B-01706

### Źródła wody

#### Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	163,95		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm <sup>3</sup> /s]	0,877		