



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

**ul. Szpitalna 37/14  
28-200 STASZÓW**

Tel. 0-15-864-27-86  
864-28-93

Fax 0-15-864-39-96  
NIP: 866-14-25-692,

e-mail: psse.staszow@wsse-kielce.pl  
REGON: 830324473

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW  
WPLYNEŁO

05. 03. 2019

poz. PP. 1339  
Ref. .....  
Podpis .....  
*A. Siedlowska*

SE Ia – 4261/17/19

Staszów, dn. 28.02.2019 r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY SZYDŁÓW**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59); art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1152 z późn. zm.); § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294); po uwzględnieniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Szydłów za 2018r.

**1. Wykaz producentów wody:**

Gmina Szydłów zarządza czterema wodociągami zaopatrującymi gminę w wodę tj. wodociąg Szydłów, Osówka, Korytnica, Potok.

**2. Produkcja wody:**

W roku 2018 wodociągi zasilające gminę w wodę wyprodukowały łącznie 420.281 m<sup>3</sup> wody, tj. średnio 1151 m<sup>3</sup> wody na dobę, z czego na teren gminy trafiło 769 m<sup>3</sup> wody na dobę, pozostałe 382 m<sup>3</sup> wody na dobę to sprzedaż wody na teren gminy Tuczępy.

**3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę**

Na terenie gminy Szydłów liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 4790 osób.

**4. Jakość wody**

Wodociągi zaopatrujące gminę Szydłów w wodę dostarczają wodę nie wymagającą uzdatniania. Do badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Szydłów - zarządcę wodociągów, w ramach monitoringu obejmującego parametry grupy A i grupy B, pobranych zostało 12 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto, upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie pobrali w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody 11 próbek wody. W ciągu roku dwie próbki wody nie odpowiadały wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**5. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody**

Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

## **6. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody**

Na terenie gminy Szydłów w badanych próbkach wody jednokrotnie stwierdzono złą jakość bakteriologiczną wody z wodociągu Potok oraz jednokrotnie złą jakość chemiczną wody z wodociągu Osówka.

## **7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne**

Z uwagi na fakt, iż w badanej próbce wody z wodociągu Potok stwierdzono 8 jtk/100ml bakterii grupy coli oraz wykluczono obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków wydana została decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Przez zarządcę wodociągu podjęte zostały działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do poziomów określonych w w/w rozporządzeniu. Po przedłożeniu przez Gminę pozytywnych wyników badań potwierdzających skuteczność działań naprawczych wydana została decyzja o przydatności wody do spożycia przez ludzi. Ponadto, jednokrotnie w wodociągu Osówka stwierdzono złą jakość chemiczną wody ze względu na przekroczoną wartość parametryczną azotanów tj.  $55 \pm 6 \text{ mg NO}_2/\text{dm}^3$  (norma 50). Przeprowadzone przez zarządcę powtórne badanie wykazało dobrą jakość wody. W obu przypadkach Gminę Szydłów obciążono opłatą za kwestionowaną jakość wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Szydłów, w zakresie badanych parametrów, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Staszowie

*Bożena Gład*  
Bożena Gład

Otrzymują:

1/ Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

2/ a/a

JM/EO