

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytania:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat technologiczny kotłowni - strona 101 projektu - załączony schemat jest nieczytelny - widoczny jest tylko fragment rysunku.
2. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów dla stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jak wskazuje projekt $U = \text{lub} < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, a pakiet dwuszybowy 4/16/4,
3. Zgodnie z zapisem SWZ zakres robót części I budynku ogranicza się wyłącznie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbkami ościeży okien i drzwi, proszę o potwierdzenie tego zakresu,
4. Na rzucie parteru w części I budynku znajdują się drzwi zewnętrzne D3. Na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej drzwi D3 są, jako wewnętrzne dwuskrzydłowe, proszę o weryfikację i wyjaśnienie.
5. W załączonym zestawieniu stolarki brak określenia sposobu otwierania dla poszczególnych skrzydeł okiennych (uchylne , rozwierane, uchylno - rozwierane itp) . Prosimy o uzupełnienie zestawienia.

Odpowiedzi:

- Ad.1. Uzupełniono dokumentację projektową – w załączeniu rys. str. 101 – Schemat technologiczny kotłowni gazowej,
- Ad.2. Parametrem decydującym jest współczynnik $U(\text{max})$, który musi spełniać wymagania stawiane dla stolarki, obowiązujące od 31.12.2020r. na podstawie, czego trzeba dobrać pakiet szybowy,
- Ad.3. Tak, w części I budynku, realizowane są roboty związane z wymianą stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, a ponadto roboty zewnętrzne określone w części IV SWZ,
- Ad.4. Błędny opis, powinny to być drzwi Dz1, nie ma ich w zestawieniu stolarki, natomiast są uwzględnione w Przedmiarze Robót - poz. 64.
- Ad.5. 50% okien rozwierano - uchylnych, 50% tylko uchylnych – lewe skrzydło rozwierano – uchylne, prawe rozwierane. Na hali sportowej na wysokości powyżej 3m okna stałe.

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 11.10.2021 r.

Nr postępowania: **IGP.II.271.06.2021**

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **09.11.2021 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **11.10.2021 r. do godz. 09:00**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.10.2021 o godzinie 12:00.**

Z up. Burmistrza

Janusz Sowa
Sekretarz Miasta i Gminy

