

P.P = 215.00 mn.p.m.

	G_{11}		$G_{11.1}$	G_{12}		$G_{12.1}$	$G_{12.1}$	G_{13}		G_{14}		$G_{14.1}$	$G_{14.2}$	G_{16}		G_{17}	$G_{17.1}$	G_{18}	
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	227,50		228,70	226,20		227,00	228,30	227,20	227,20	227,50		228,40	229,30	228,40	228,80	226,00	226,00	226,10	226,10
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	223,11	225,30	226,02	223,35		224,10	226,90	223,53	224,72	223,57	225,30	225,55	227,90	224,95	226,60	224,23	224,45	224,40	224,55
Zagłębienie [m]	4,39	2,20	2,68	2,85		2,90	1,40	3,67	2,48	3,93	2,20	2,85	1,40	4,41	2,00	1,77	1,55	1,70	1,55
Długość i spadek [m,%]		26,0 2,7			25,0 3,0		14,0 10,0		2,0		12,0 2,0		14,0 7,0		9,0 2,0		15,0 1,5		9,0 1,5
Odległość [m]	00,00		26,00	00,00		25,00	39,00	00,00	01,00	00,00		12,00	26,00	00,00	09,00	00,00	15,00	00,00	09,00
Materiał		PVC Ø 160/4,7			PVC Ø 160/4,7				PVC Ø 160/4,7		PVC Ø 160/4,7				PVC Ø 160/4,7		PVC Ø 160/4,7		PVC Ø 160/4,7
Spadek [%]		i=2,7 %			i=3,0 %		i=10,0 %		i=2,0 %		i=2,0 %		i=7,0 %		i=2,0 %		i=1,5 %		i=1,5 %

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	**Projekt arch. - bud.** Data: 04.2022 r
Obiekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki - ETAP I **Adres obiektu:** m. Gacki - gmina Szydłów. **Przedmiot rys.:** Profile podłużne projektowanych przyłaczy kanalizacji san.	**Rys. 12** Skala 1:100/1000
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki	