

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytania:

1. Czy okna PCV mają być w kolorze "ciemnym brązowym" obustronnie czy tylko od zewnątrz a od wewnątrz białe?
2. Czy kolor "ciemny brązowy" to standardowa okleina okien PCV, np. ORZECH?
3. Proszę podać funkcje kwater okien PCV. Czy wszystkie mają być rozwierano uchylne zgodnie z zapisem w projekcie budowlano – wykonawczym punkt D. Stolarka Zewnętrzna i obróbki?
4. Czy stolarkę należy wycenić na podstawie załączonego wykazu stolarki, czy zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Okna mają być w kolorze ciemnobrązowym obustronnie.
- Ad.2. Kolor ciemnobrązowy to standardowa okleina okien PCV.
- Ad.3. 50% okien rozwierano - uchylnych, 50% tylko uchylnych – lewe skrzydło rozwierano – uchylne, prawe rozwierane.
Na hali sportowej na wysokości powyżej 3m okna stałe.
- Ad.4. Zestawienie obejmuje całą stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną w segmentach gimnazjum oraz na hali sportowej. W I etapie robót została wymieniona stolarka wewnętrzna na hali (cz. I), dlatego też wycenę ilościową należy sporządzić na podstawie przedmiarów.
Stolarkę należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (p-kt III Opis przedmiotu zamówienia), uwzględniając zamontowaną stolarkę w cz. I.
Ponadto należy ująć w wycenie dodatkowe okno o wym. 150 x 64 cm na kondygnacji piwnic pod wejściem do piwnicy, pod salą gimnastyczną od strony zachodniej, pod zadaszeniem (do pomieszczenia 0/24 - piwnica)

Ponadto Zamawiający dodaje w SWZ w rozdziale III ust. 1 pkt. A - Część IV – roboty zewnętrzne – realizowane w dowolnym czasie, dodatkowy punkt do zakresu robót o następującym brzmieniu:

- 16) Przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wykopów po wykonaniu izolacji fundamentów i utwardzeń komunikacji na całej szerokości wraz z wymianą obrzeży (przełożenie kostki brukowej i wymiana obrzeży).**

Janusz Sowa
Sekretarz Miasta i Gminy